



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง ตกลงราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (เครื่องทาบหาม)
จำนวน ๑ เครื่อง

ด้วยเทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะตกลงราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทาบหาม แบบ ๒ ทางออก(TWIN/OUTLET) ชนิดเครื่องยนต์ ๒ สูบ ๒ จังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๐ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีระบบ AUTO CHOKE สามารถติดเครื่องได้โดยง่าย สตาร์ทด้วยไฟแบตเตอรี่หรือเชือกกระตุก จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลาง ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯ ตามเอกสารแนบท้าย)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือผู้มีอาชีพขายโดยตรง ที่ตกลงราคาซื้อ
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ผู้เสนอราคา จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลโชคชัย
๕. เทศบาลตำบลโชคชัย จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด และจะพิจารณาจากราคารวม

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ยื่นเอกสารเสนอราคา ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chockchai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๐๘๑๐๘๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สงัด

(นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดับเพลิง (เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลาม จำนวน ๑ รายการ)

1. ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลาม แบบ ๒ ทางออก เครื่องยนต์ ๒ สูบ ๒ จังหวะ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักไม่เกิน ๙๕ กิโลกรัม ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีระบบ AUTO CHOKE สามารถติดตั้งเครื่องได้โดยง่าย สตาร์ทด้วยไฟแบตเตอรี่หรือเชือกกระตุก เป็นเครื่องยนต์ใหม่จากโรงงานผู้ผลิต ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า ๒ สูบ ๒ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๐ แรงม้า
- มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ซีซี
- มีระบบ AUTO CHOKE สามารถติดตั้งเครื่องได้โดยง่าย
- สตาร์ทด้วยไฟแบตเตอรี่ ลานตั้ง หรือเชือกกระตุก
- มีแผงไฟสัญญาณเตือนแสดงการขาดน้ำมันหล่อลื่น
- มีแผงไฟสัญญาณเตือนแสดงการขาดน้ำมันเชื้อเพลิง
- มีแผงไฟแสดงเตือนความร้อนเกินกำหนด
- มีมาตรวัดชั่วโมงการทำงาน
- ถังบรรจุน้ำมันไม่น้อยกว่า ๑๘ ลิตร
- ความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงไม่เกิน ๒๐ ลิตร/ชั่วโมง
- แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์

ระบบเครื่องสูบน้ำ

- เป็นปั๊มน้ำชนิดบีบหอยโข่ง ระหัดชั้นเดียว
- ระบบดูดน้ำ ชนิดบีบสุญญากาศ แบบโรตารี
- ทางดูดน้ำเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๐ นิ้ว
- ทางส่งน้ำออก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว สองทางออก
- ปริมาตรการจ่ายน้ำไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที
- ดูดน้ำได้ลึกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙ เมตร
- น้ำหนักไม่เกิน ๙๕ กิโลกรัม

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำเครื่อง

- เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำเครื่อง จำนวน ๑ ชุด
- ท่อทางดูดขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๐ นิ้ว ยาว ๑๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ ท่อน
- หัวกะโหลกกรองผง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๐ นิ้ว จำนวน ๑ ลูก
- ตะกร้ากรองผง จำนวน ๑ ใบ

/เงื่อนไขและการรับประกัน....

เงื่อนไขและการรับประกัน

- เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องสูบน้ำน้ำดับเพลิงชนิดหาลบหมั่น อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(จำเอกบุญส่ง แผ่นกระโทก)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุนทรียา บุญขาว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.วรารกรณ์ เพ็ชรหมื่นไวย)

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

